

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
**муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Мошинская средняя школа»
(Мошинская СШ)**

ул. Школьная, д.2, д. Петариха, п/о Макаровская
Няндомский район, Архангельская обл., 164224
тел./факс 8(81838)51-2-27
e-mail: moschak@rambler.ru

ОКПО 31302350 ОГРН 1022901414183
ИНН/КПП: 2918003729/291801001

Начальнику ОНДиПР Няндомского,
Каргопольского и Коношского районов
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Архангельской области
В.С. Лупандину

На № 02 августа 2021г. № 203
от _____

Отчёт

**о выполнении пунктов №№ 1,3,4 предписания № 67/1/1 об устранении нарушений
требований пожарной безопасности от 03 июня 2021 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мошинская средняя школа» отчёт о выполнении пунктов №№ 1,3,4 предписания № 67/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 03 июня 2021 года.

№ пун кта	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	В противопожарном расстоянии между зданием школы и зданием спортзала размещено временное строение бытового вагончика	П.65 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2021г.	Временное строение бытового вагончика демонтировано. Нарушение устранено.
3	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 абз. 5ППР в РФ	01.08.2021г.	01.07.2021г. в ОО утверждён журнал эксплуатации систем противопожарной защиты МБОУ «Мошинская СШ». Выполняемые работы фиксируются в соответствующих разделах журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение устранено.

4	Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся не в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п.60 абз.2 ППР в РФ	01.08.2021г.	01.07.2021г. в ОО утверждён журнал эксплуатации систем противопожарной защиты МБОУ «Мошинская СШ». Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей фиксируются в соответствующих разделах журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение устранено.
---	--	---------------------	--------------	---

Директор

Беляевский С.П.