

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail – mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Няндомы, пер. Совхозный, дом 24, тел. 6-24-45, E-Mail – ogpn16arh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 67/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Мошинская средняя школа». (далее МБОУ «Мошинская средняя школа»), (ИНН 2918003739,  
ОГРН 1022901414183).

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной  
безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского рай-  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя  
органа

онов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области от 230 апреля 2021 года № 67  
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 20 мая по 03 июня 2021 года Лупандиным Василием Сергеевичем  
начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского,  
Каргопольского и Коношского районов управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области  
проведена плановая выездная проверка – здания школы (объект высокой категории риска)  
по адресу: Архангельская область, Няндомский район, д. Петариха, ул. Школьная, д.2.  
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов)  
органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем директора МБОУ «Мошинская средняя школа» по АХР  
Богдановым Александром Евгеньевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В противопожарном расстоянии между зданием школы и зданием спортзала размещено временное строение бытового вагончика.	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).	01.08.2021	

2.	В противопожарном расстоянии в 1 метре от здания школы расположена площадка для ремонта и стоянки служебного автотранспорта, а также складирования оборудования.	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.), п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям») (в ред. от 14.02.2020 г.).	01.12.2021	
3.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.54 абз.5 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).	01.08.2021	
4.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.60 абз.2 ППР 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области  
Лупандин Василий Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 03 » июль 20\_\_ г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Неклинская СОШ»  
Боньковская С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

(подпись)

« 03 » 06 20\_\_ г.